



МЧС РОССИИ

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ – ЧУВАШИИ**

**Отдел надзорной деятельности и профилактической
работы по г. Алатырь и Алатырскому району**

ул. Чайковского, 100, г. Алатырь, 429826
Факс: (83531) 206-79; Телефон (83531) 23727
e-mail: ond-alat@21.mchs.gov.ru

Яшиной Ирине Аркадьевне

(Руководителю организации,
индивидуальному предпринимателю или
физическому лицу)

На № _____ от _____

Уведомление № 66588 от 13.07.2023

Сообщаем, что согласно заявлению № ГУ-08-30459 от 13.07.2023 оказана государственная услуга «Регистрация декларации пожарной безопасности».

Подразделение	ГУ МЧС России по Чувашской Республике
Дата регистрации	13.07.2023
Номер реестровой записи	21-08-2023-011702
Собственник	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №8 "Звездочка" города Алатыря Чувашской Республики
ИНН	2122004415
ОГРН(ИП)	1022101629307

Сведения о объекте защиты

Дата ввода объекта защиты в эксплуатацию	01.07.1971
Полное наименование объекта защиты	Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №8 "Звездочка" города Алатыря Чувашской Республики
Адрес объекта защиты	429828, Чувашия Чувашская Республика -, г Алатырь, мкр Стрелка, Дом 24

I Характеристика объекта защиты

Степень огнестойкости	II
Высота здания, м	7
Объем здания, куб. м	8060
Количество этажей	2

Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4030
Класс конструктивной пожарной опасности	С0
Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	ГН умеренная пожаро-опасность
Перечень и тип системы противопожарной	АПС аналоговая, прибор "Гранд Магистр 16А", СОУЭ III типа, прибор "Соната-К", наружное водоснабжение (ПГ).

II Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты

Расчет пожарного риска не проводился на основании части 3 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

III Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара

Не имеется

IV Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется пункты 4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013
Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3, 11.4, таблица 1 СП 8.13130
Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013
Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется пункт 5.2.2, 6.7.15-6.7.16, таблицы 6.9 и 6.13 СП 2.13130, пункт 5.6.2 СП 4.13130.2013
Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3-4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020
Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013

<p>Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, внутренний противопожарный водопровод, системы автоматической пожарной сигнализации, системы автоматического пожаротушения, системы оповещения и управления эвакуацией)</p>	<p>Выполняется</p> <ul style="list-style-type: none"> – пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1 СП 7.13130.2013; – СП 486.1311500.2020; – СП 484.1311500; – СП 485.1311500.2020; – пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; – пункты 4.1.1, 4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП 10.13130; – пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.10, 8.12, 11.2-11.4, таблица 1 СП 8.13130
<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Выполняется</p> <ul style="list-style-type: none"> – статьи 4, 6, 54, 61, 78, 82, 83, 103, 104, 106, 107, глава 26 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; – статья 20 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ
<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Выполняется</p> <ul style="list-style-type: none"> – пункты 2-19, 21-37, 41-43, 48-56, 60, 65, 67, 70-73, 88-92, 392-394, 395-413, приложения 1 и 2 постановления Правительства от 16.09.2020 № 1479; – пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11, 4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40, 4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21, 4.5.1-4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009

Исполняющий обязанности начальника
ОНДиПР по г. Алатырь и Алатырскому
району УНДиПР Главного управления
МЧС России по Чувашской Республике-
Чувашии

(должность руководителя
уполномоченного органа)

Учеватов Н.В.

(фамилия и инициалы)



**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат: 00ЕСВ48А214462ВF1СС838АСА99АD62DА0
Владелец: Учеватов Николай Валентинович
Действителен с 03.03.2023 по 26.05.2024